



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626  
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000066.01.23 Дата 13. 01. 2023 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/02.12.003843-2 от 14.11.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 12.12.2022 по 11.01.2023

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр" (ИНН:5028021698, ОГРН:1045005402463)  
Адрес: 143203, Московская область, г. Можайск, поселок Строитель (Россия)

Объект экспертизы: Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки D300 торговой марки ISTKULT: блоки; Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки D400 торговой марки ISTKULT: блоки; Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки D500 торговой марки ISTKULT: блоки; Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки D600 торговой марки ISTKULT: блоки

Сведения об изготовителе: ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр"  
Адрес: 143203, Московская область, г. Можайск, поселок Строитель (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия", данные о составе, регистрация права, маркировка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой изделия произведенные из ячеистого бетона. Состав: портландцемент, известь, песок, гипс, алюминиевая паста, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.22.19318 от 16.12.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:  
Эффективная удельная активность (Аэфф. м)  
природных радионуклидов (Бк/кг):

35 не более 370

018305

и соответствует 1 классу строительных материалов.

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли(глина), кремнию диоксиду (кварц), диАлюминию триоксиду, кальцию дигидроксиду, кальцию сульфату дигидрату. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

**Область применения:** Для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий и сооружений с сухим, нормальным и влажным режимами эксплуатации при неагрессивной среде, а также для внутренних стен и перегородок в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75% и неагрессивной средой. При относительной влажности воздуха более 75% внутренние поверхности наружных стен из изделий должны иметь пароизоляционное покрытие

**Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности:** При производстве, использовании, хранении и транспортировке соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10(п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10(п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4). При распиловке применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению.

**Информация, наносимая на этикетку:** Наименование и обозначение продукции, торговое название, организация производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

**Заключение: Продукция:** Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки D300 торговой марки ISTKULT: блоки; Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки D400 торговой марки ISTKULT: блоки; Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки D500 торговой марки ISTKULT: блоки; Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки D600 торговой марки ISTKULT: блоки соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии и  
санитарно-эпидемиологической  
экспертизы непродовольственной  
продукции.

Руководитель (заместитель)  
органа инспекции

Г. В. Васильева

Е.Л. Скворцова

В.Ю. Иванов

